



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD
Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară

România 310318 Arad • Calea Radnei nr. 250 • tel.+40-257-254923 • fax +40-257-270227
e-mail: achizitii@ddacarad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr: 16638



ISO 9001:2008
Cert.No.AJAEU/10/100630

Nr. 1882 13 IUL. 2016

INVITAȚIE DE PARTICIPARE

- Achiziție directă -

sistem de detecție și semnalizare la incendiu, întocmire proiect, schema bloc, aviz MLPAT

1. Denumirea autorității contractante, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax, adresa e-mail: Consiliul Local al Municipiului Arad – Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad, cod fiscal 13934937, cu sediul în mun. Arad, Calea Radnei nr. 250, telefon: 0257/254923, fax: 0257/270227, e-mail: achizitii@ddacarad.ro

2. Modalitatea de achiziție: atribuire directă.

3. Cod CPV: 31625100-4

4. Natura, dimensiunea și caracteristicile generale ale contractului:

Contractul are ca scop achiziția unui sistem de detecție și semnalizare la incendiu și întocmire Proiect, schema bloc, aviz MLPAT, manoperă și alte cheltuieli, conform cerințelor din Caietul de sarcini.

5. Valoarea estimată a achiziției:

25416,66 lei, fără TVA, din care:

- sistem de detecție și semnalizare la incendiu - estimativ 19166,66 lei, fără TVA.

- Proiect, schema bloc, aviz MLPAT, manoperă și alte cheltuieli - estimativ 6250 lei, fără TVA.

6. Limba în care trebuie redactată oferta: limba română.

7. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad, municipiul Arad, Calea Radnei nr. 250, Cod poștal 310318. Oferta va putea fi transmisă prin poștă sau depusă la Registratură. Data limită de depunere a ofertelor: 20.07.2016, ora 11.00

8. Data, ora și locul deschiderii ofertelor: 20.07.2016, ora 11.30, la sediul Direcției de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad, Calea Radnei nr. 250, Compartimentul Achiziții publice.

9. Persoanele admise să participe la deschiderea ofertelor: comisia de evaluare și reprezentanții firmelor ofertante.

10. Modalitățile principale de finanțare și de plată și/sau referirile la prevederile care le reglementează: bugetul local.

11. Propunerea tehnică: va respecta cerințele din Caietul de sarcini.

12. Propunerea financiară: se va prezenta în lei, fără TVA.

13. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

14. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului: Prețul cel mai scăzut.

Pretul ofertei este ferm în lei. Nu se acceptă ajustarea prețului contractului pe toată perioada de valabilitate a contractului.

15. Informații suplimentare: se pot obține de la Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad, Calea Radnei nr. 250, Compartimentul Achiziții publice, tel. 0257-270757; 0257-254923; e-mail: achizitii@ddacarad.ro

**DIRECTOR GENERAL,
OANA PÂRVULESCU**





CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD

Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară

România 310318 Arad • Calea Radnei nr. 250 • tel.+40-257-254923 • fax +40-257-270227

e-mail: contact@ddacarad.ro

Operator de prelucrare date cu caracter personal nr: 16638



ISO 9001:2008
Cert.No.AJAEU/10/100630

CAIET DE SARCINI

Achiziție și implementare sistem de detecție și semnalizare la incendiu adresabil

A. INFORMAȚII GENERALE

Direcția de Dezvoltare și Asistență Comunitară Arad achiziționează un sistem de detecție și semnalizare la incendiu adresabil, conform P118/3/2015 pentru obiectivul social „Centrul social cu destinație multifuncțională” din Arad, Str. Tarafului, nr. 38-44, aflat în subordinea instituției și având caracteristicile prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

B. OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Cantități:

- centrală de detecție incendiu - 1 buc
- detector de fum - 70 buc
- detector de temperatură - 4 buc
- sireună de interior - 2 buc
- sîrena de exterior - 1 buc
- buton avertizare incendiu - 2 buc
- corp lumină de continuare a lucrului - 1 buc
- sursa alimentare sistem - 1 buc
- acumulator - 4 buc
- cablu incendiu 2x1 - 350m
- cablu incendiu 4x0,75 - 200m
- tub ignifug - 200m
- pat cablu - 150m
- material mărunț - cost
- proiect cu aviz MLPAT - 2 exemplare
- manoperă și alte cheltuieli - cost

Componenta sistem:

Centrală de detecție incendiu, adresabilă - 1 buclă, extensibilă la 2 bucle utilizând JUNIOR LOOP CARD, 125 adrese pe buclă, display cu LED-uri pentru 16 zone, protocol Apollo XP95 sau Wizmart selectabil, meniu și interfață în limba română, display LCD 4x40 caractere, 2000 de evenimente în memorie, varianta economică, se programează direct de la tastatura centralei sau prin PC cu ajutorul aplicației GFE-Connector, include sursa 2A; Certificări EN54-2, EN54-4; CPR-CPD; DoP CE

Detector analog-adresabil de fum cu cameră optică și soclu inclus - LED-uri de monitorizare stare locală, adresare prin DIP-switch, certificare EN54-5; CPD-CPR, DoP CE

Detector analog-adresabil de temperatură soclu inclus - LED-uri de monitorizare stare locala, adresare prin DIP-switch, protocol WIZMART, certificare EN54-7; CPD-CPR, DoP CE

Sirena adresabilă de interior cu flash - culoare roșie, conține soclu, montare aparentă, 4 tonuri programabile, consum redus, maxim 32 sirene / bucla, se adresează în intervalul 94-125, posibilitate setare mod SHADOW (nu ocupă o adresă și se activează la fiecare alarmă de incendiu), categoria de protecție IP21C - Tip A - utilizare la interior, certificare: EN54-3, CPR, DoP-CE

Sirena adresabilă de EXTERIOR cu izolator de buclă - culoare roșie, conține soclu, montare aparentă, 4 tonuri programabile, consum redus, maxim 32 sirene / buclă, posibilitate setare mod SHADOW (nu ocupă o adresă și se activează la fiecare alarmă de incendiu), categoria de protecție IP65 - Tip B - utilizare la EXTERIOR, certificare: EN54-3, CPR, DoP-CE

Buton avertizare incendiu adresabil montaj PT - utilizare în interior, culoare roșie, adresare prin DIP-switch, montaj aparent, conține cutie de montaj și cheie de reset, echipat cu capac transparent de protecție pentru apăsare accidentală. Certificare EN54-11 CPD-CPR; DoP CE

Corp lumină de continuare a lucrului - cu acumulator încorporat

Sursa de alimentare 28V DC, 1,7A - cu backup (se pot monta 2 x acc 7Ah/12V), conține cutia, alimentare 220V AC, dimensiune 242(W) x 404(H) x 107(D) mm

Acumulator - 7Ah, 12V

Cablu incendiu 2x1 - Cablu rezistent la flacără, ecranat, izolație externă roșie, Certificare EN54

Cablu incendiu 4x0,75 - Cablu rezistent la flacără, ecranat, izolație externă roșie, Certificare EN54

Pat cablu - 25x16mm

Material mărunț - dibluri, șuruburi, cleme, doze, banda izolatoare etc

Tub ignifug - 20mm

Proiect - conform legislației în vigoare; conținut: parte scrisă, planșe, schemă bloc, documentații echipamente, certificate de conformitate echipamente, autorizație pompieri, aviz M.L.P.A.T.

Manoperă și alte cheltuieli

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor minime pe baza cărora se elaborează oferta tehnică de către fiecare ofertant.

C. DURATA CONTRACTULUI

- Livrarea echipamentelor și implementarea sistemului de detecție și semnalizare la incendiu se va face în 30 zile de la data semnării contractului.

D. CRITERIU DE ATRIBUIRE

- oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic,
- pretul cel mai scăzut

E. PREZENTAREA OFERTEI:

- oferta tehnică va respecta întocmai cerințele de la punctul B. - Obiectul achiziției,
- oferta financiară se va prezenta în lei fără TVA,

F. GARANȚIA PRODUSELOR

- Garanția produselor livrate să fie de minim 24 luni.

Întocmit
Damian Dorina

